

公表対象物一覧

富士吉田市

令和3年4月20日現在

建物名称	建物所在地	違反の内容	根拠法令等の条項	違反の位置	その他
飲も飲も横丁	富士吉田市上吉田 1丁目1番15号	自動火災報知設備 未設置	消防法第17条 第1項	建物全体	
酒楽食彩さなだ	富士吉田市富士見 四丁目6番57号	自動火災報知設備 未設置	消防法第17条 第1項	建物全体	

西桂町

建物名称	建物所在地	違反の内容	根拠法令等の条項	違反の位置	その他

忍野村

建物名称	建物所在地	違反の内容	根拠法令等の条項	違反の位置	その他

山中湖村

建物名称	建物所在地	違反の内容	根拠法令等の条項	違反の位置	その他

富士河口湖町

建物名称	建物所在地	違反の内容	根拠法令等の条項	違反の位置	その他

鳴沢村

建物名称	建物所在地	違反の内容	根拠法令等の条項	違反の位置	その他

自動火災報知設備未設置は、火災の早期発見が遅れ、避難や初期消火に影響を生じる恐れがある。

屋内消火栓設備未設置は、初期消火が期待できず、延焼拡大の恐れがある。

スプリンクラー設備未設置は、初期消火が期待できず、延焼拡大の恐れがある。