

液化石油ガス設備工事概要書 2
(1,000kg以上3,000kg未満の容器)

工事者氏名			免状番号	
施工年月日				
気密試験	実施年月日		時 分～	時 分
	実施者氏名		免状番号	
供給管	材 料			
	腐しよく防止			
	危険標識	要 (箇所表示) ・ 不要		
貯 蔵 量		kg (kg× 本)		
火気取扱施設距離		m ・ ガス流動防止装置		
保安距離		第一種() m 第二種() m		
貯	壁 面	()造 高さ cm 厚さ cm		
		補強筋 mmφ 間隔 縦 cm 横 c	m	
蔵	扉	高さ cm 幅 cm 厚さ c		
		補強材() 間隔 縦 cm 横 c	m	
施	滞留防止措置	高さ cm 幅 cm ヶ所設置		
		通風可能面積 Cm ² ・(必要最低面積 Cm ²)		
設	警 戒 標			
	消 火 設 備	種類 能力 A-	B-	数量 本
	屋 根	屋根組 屋根材		
	転落転倒防止			
	床 面	コンクリート ・ アスファルト ・		
安全器具		()メーター ・ 警報連動遮断 ・ 耐震遮断		
液化石油ガス販売事業者の名称及び所在地				
備考				