

一般取扱所（焼入れ作業等）点検表

点検項目	点検内容	点検方法	点検結果	措置年月日 及び措置内容
屋内空地	許可外物件の存置の有無	目視		
建築物	壁、柱、はり及び屋根	亀裂、損傷等の有無	目視	
	他用途との区画	亀裂、損傷等の有無	目視	
	防火戸	変形、損傷の有無及び閉鎖機能の適否	目視	
	床面	滯油、滯水の有無	目視	
	階段	亀裂、損傷、くぼみ等の有無	目視	
換気・排出設備等	变形、損傷の有無及び固定状況の適否	目視		
	引火防止網の損傷及び目づまりの有無	目視		
	防火ダンパーの損傷の有無及び機能の適否	目視（機能の適否について手動確認）		
	ファンの作動状況の適否	作動確認		
	可燃性蒸気警報装置の作動状況の適否	作動確認		
ためます、排水溝	亀裂、損傷等の有無	目視		
	滯油、滯水、土砂等の堆積の有無	目視		
危険物の漏れ、あふれ等 防止設備	滯油等の有無	目視		
	変形、亀裂、損傷の有無	目視		
	塗装状況及び腐食の有無	目視		
	固定状況の適否	目視		
	機能の適否	目視又は作動確認		
焼入れ又は放電加工設備	基礎、架台、支柱	变形、亀裂、損傷の有無 塗装状況及び腐食の有無 沈下の有無 支柱取付部の目地外れの有無 アンカーボルト等のゆるみ等の有無	目視 目視 目視 目視 目視又はハンマーテスト	
	本体部	漏えいの有無 変形、亀裂、損傷の有無 塗装状況及び腐食の有無 ボルト等のゆるみ等の有無 異音、異常振動、異常発熱の有無 機能の適否	目視 目視 目視 目視 目視 作動確認	
	アース	断線の有無 取付部のゆるみ等の有無 接地抵抗値の適否	目視 目視 接地抵抗計による測定	
	安全装置 (温度警報装置を含む)	腐食、損傷の有無 固定状況の適否 機能の適否	目視 目視 作動確認	
	計測装置 (温度計、乾湿計、圧力計、回転計、秤量計、流量計、静電気測定器等)	損傷の有無 取付部のゆるみ等の有無 作動、指示状況の適否	目視 目視 目視	

点検項目	点検内容	点検方法	点検結果	措置年月日及び措置内容
危 險 物 を 取 り 扱 う タ ン ク	架台、支柱	変形、損傷の有無	目視	
		塗装状況及び腐食の有無	目視	
		アンカーボルト等のゆるみ等の有無	目視	
	本体部	漏えいの有無	目視及びガス検知器等による検知	
		変形、亀裂、損傷の有無	目視	
		塗装状況及び腐食の有無	目視又は計器による肉厚測定	
		ボルト等のゆるみ等の有無	目視又はハンマーテスト	
		保温(冷)材の損傷、脱落等の有無	目視	
		強め輪の変形、亀裂、緩み等の有無	目視	
	ノズル(水抜管を含む)、 マンホール等	漏えいの有無	目視	
		変形、損傷の有無	目視	
		取付けボルトの折損等の有無	目視	
		塗装状況及び腐食の有無	目視又は計器による肉厚測定	
	アース	断線の有無	目視	
		取付部のゆるみ等の有無	目視	
		接地抵抗値の適否	接地抵抗計による測定	
	安全装置 (通気管等)	腐食、損傷の有無	目視	
		引火防止網の目づまり、損傷の有無	目視	
		固定状況の適否	目視	
		機能の適否	目視	
	計測装置 (液面計等)	損傷の有無	目視	
		取付部のゆるみ等の有無	目視	
		作動、指示状況の適否	目視	
	注入口	漏えいの有無	目視	
		変形、損傷の有無	目視	
		接地電極損傷の有無	目視	
		接地抵抗値の適否	接地抵抗計による測定	
	注入口ピット	亀裂、損傷等の有無	目視	
		滯油、滯水、土砂等の堆積の有無	目視	
		油種別表示の有無	目視	
配管・バルブ等	配管 (ストレーナー等を含む)	漏えいの有無	目視	
		変形、損傷の有無	目視	
		塗装状況及び腐食の有無	目視	
		地盤面との離隔状況	目視	
	フランジ、バルブ等	漏えいの有無	目視及びガス検知器等による検知	
		損傷の有無	目視	
		塗装状況及び腐食の有無	目視	
		バルブ開閉機能の適否	手動確認	
		フランジ、ボルト等の緩み等の有無	目視又はハンマーテスト	
	ラック、サポート	変形、損傷の有無	目視	
		塗装状況及び腐食の有無	目視	
		固定状況の適否	目視	
	配管ピット	亀裂、損傷等の有無	目視	
		滯油、滯水、土砂等の堆積の有無	目視	

点 檢 項 目		点 檢 内 容	点 檢 方 法	点検結果	措置年月日 及び措置内容
ボンブ 設 備等	ボンブ (電動機等を含む。)	漏えいの有無	目視		
		変形、損傷の有無	目視		
		塗装状況及び腐食の有無	目視		
		固定ボルト等のゆるみ等の有無	目視又はハンマーテスト		
		軸受部、回転部等の給油状況の適否	目視		
		流量及び圧力の適否	目視		
		異音、異常振動、異常発熱の有無	目視		
電 氣 設 備	アース	断線の有無	目視		
		取付部のゆるみ等の有無	目視		
		接地抵抗値の適否	接地抵抗計による測定		
制御装置等	配電盤、遮断器 (スイッチを含む)、 コンセント、配線等	変形、損傷の有無	目視		
		固定状況の適否	目視		
		機能の適否	目視及び作動確認		
	照明機器及び その他の電気機器	損傷の有無	目視		
		配線結合部のゆるみ等の有無	目視		
		固定状況の適否	目視		
	アース	機能の適否	目視及び作動確認		
		断線の有無	目視		
		取付部のゆるみ等の有無	目視		
避雷設備	アース	接地抵抗値の適否	接地抵抗計による測定		
		制御系計器の損傷の有無	目視		
		制御盤の固定状況の適否	目視		
標識、掲示板		制御系の機能の適否	作動確認又はシーケンス試験による。		
		監視設備の機能の適否	作動確認		
		警報設備の機能の適否	作動確認		
		突針部の傾斜、損傷及び取付部のゆるみ等の有無	目視		
		避雷導線の断線及び壁体との接触の有無	目視		
消防設備	消火器	接地抵抗値の適否	接地抵抗計による測定		
		取付状況、記載事項の適否及び損傷、汚損の有無	目視		
警報設備	自動火災報知設備	自動火災報知設備点検表による。			
	自動火災報知設備以外 の警報設備	損傷の有無	目視		
		機能の適否	作動確認		
そ の 他					